



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, д.6  
Телефон: (342) 227-09-69, факс: (342) 227-09-06  
E-mail: [perm@zural.gosnadzor.ru](mailto:perm@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-5932-524  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

г.Гай  
(место составления акта)

«12» октября 2018 г. 12 ч. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

На основании Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Матвеевой В.М. № 5932-рп от «27» сентября 2018 г. в период с «10» октября 2018 г. по «12» октября 2018 г. государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора Трошиным Сергеем Викторовичем

(Ф.И.О., должность, наименование отдела лица, проводившего проверку)

в присутствии Заведующей МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» г. Гай Макеевой Веры Николаевны

(Ф.И.О. должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лиц, присутствовавших при проверке)

проведена проверка: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Ласточка» г. Гай, (МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» г. Гай), 462635, Оренбургская область, город Гай, улица Молодежная, дом 73 "Б"

(наименование проверяемого ЮЛ или ИП и его местонахождение)

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-5932-806 от 12 октября 2018 г.**

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ № 401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 782 от 27.12.2012 г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного Заведующей МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» г. Гай

**предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
<b>Электроустановки</b>			
1.	Не представлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации	24.12.2018

	руководителем предприятия.	электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145	
2.	Руководителем МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» г. Гай не предоставлено его работникам прав: ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.	п. 1.8.2 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	24.12.2018
3.	На оборотной стороне ВРУ-0,4 кВ, не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений, номиналы плавких вставок	п. 2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	24.12.2018
4.	Не проведён инструктаж на I группу по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России от 22.01.2003 № 4145	24.12.2018
5.	Не разработана однолинейная схема электрических соединений для внешнего и внутреннего электроснабжения МАДОУ «Детский сад № 17 «Ласточка» г. Гай.	п. 1.2.6., 1.8.5., 1.8.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	24.12.2018
6.	Не проведены осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта.	п. 2.7.10 «Правила технической эксплуатации электроустановок	24.12.2018

		потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
7.	Не разработаны паспорта заземляющего устройства	п. 2.7.15 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	24.12.2018
8.	Не разработан и не утвержден перечень инвентарных средств защиты, используемых для безопасной работы в электроустановках.	п. 1.2.3., приложение № 8. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго РФ № 261 от 30.06.03г	24.12.2018
9.	Не проведены периодические осмотры средств защиты используемые в электроустановках.	п. 1.2.2., п. 1.7.3. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03г. п. 2.12.9., п. 1.4.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России № 261 от 30.06.2003г.	24.12.2018

Информацию о выполнении настоящего предписания № 34-5932-524 от 12.10.2018 г. представить по адресу: 460038, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно в указанные сроки.

Государственный инспектор Трошин С.В.  
(должность, Ф.И.О. лица, проводившего проверку)



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил \_\_\_\_\_

*В.Н. Макеева*

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 17  
«Ласточка» г. Гай

*Макеева*

В.Н. Макеева /

*(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись)*



«12» октября 2018 г.

С актом проверки ознакомиться отказался: \_\_\_\_\_

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*

*[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]*

№	Подпись	Дата