



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

25 декабря 2009 г.

№ 35

Отделом ГПН по г. Гаю и Гайскому району 24.12.2009 года рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Ласточка», расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, 73-Б; по заявлению соискателя в лице: заведующего МДОУ №17 Дреминой О.Н.; на право получения лицензии: образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

1. Здание отдельно стоящее, двухэтажное. Стены - кирпичные, перекрытие - железобетонные плиты, кровля мягкая рубероидная, перегородки - кирпичные, II-ей степени огнестойкости. Подвальный этаж имеет обособленный выход непосредственно наружу. Функциональное назначение помещения - Ф 1.1. Собственность администрации г. Гаю. Общая площадь помещений сада - 1682,5 кв. м. Общий объем здания - 5000 куб. м.
2. Отопление центральное водяное. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников абажурного и люминесцентного типа. Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты проведены ЭТЛ ОГО ООО ВДПО (протоколы №№ 94/1-94/4 от 29.04.2008 года), в сырых помещениях ЭТЛ ИП Косолапов (протокол №17 от 07.08.2009 года). Аппараты защиты соответствуют потребляемым нагрузкам. Электропроводка проложена скрыто, частично открыто в негорючих коробах.
4. С первого этажа предусмотрено 4 основных и 5 запасных эвакуационных выхода размерами 0,9x2 м., со второго 4 размерами 0,9x2 м. непосредственно в 4 лестничные клетки. Двери на пути эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Стены и потолок на путях эвакуации отделаны негорючими материалами. Полы - бетонные, покрытые керамической плиткой. Фактическая ширина коридора 1,4 м., по норме 1,2 м., расстояние по пути эвакуации от наиболее удаленной точки - 22 м., требуемая - не более 25 м. Глухие решетки на окнах отсутствуют. Здание оборудовано эвакуационным освещением.
5. Наибольшее количество детей, одновременно находящихся в здании - 208, педагогического и обслуживающего персонала - 58 человек.
6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОП-10 - 8 шт. Соблюдаются сроки перезарядки огнетушителей. Паспорта в наличие.
7. Для целей внутреннего пожаротушения предусмотрен противопожарный водопровод. Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами и стволами. Расход воды соответствует требованиям норм пожарной безопасности.
8. Для целей наружного пожаротушения на кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода в 50 м. от здания предусмотрен пожарный гидрант. Подъезд к водонормативнику свободен. На стене здания вывешен указатель ПГ.

9. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. Договор №007 ТО от 01.06.2009 года на техническое обслуживание пожарной сигнализации заключен с ООО «ТКС Маркет».

10. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа в декабре 2009 г. Договор №34 от 23.10.2009 года на обучение по программе пожарно-технического минимума руководителя и ответственного лица за пожарную безопасность заключен с ОГО ООГО «ВДПО». С детьми организованы и проводятся занятия по пожарной безопасности.

Вывод: Система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Ласточка» соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до истечения лицензии.

Начальник отдела ГИИ
по г. Гаю и Гайскому району



Е.А. Кучмасов

Исп. Романов А.А.
т. (35362)44818